

Акт приемки водомера

г. Бишкек

01. ноября 2011 г.

Мною И.А. Кожина абонентного отдела ПЭУ «Бишкекводоканал»

в присутствии Андреевой М.И.

адрес ул. Мухоморова 85 проверкой установлено, что счетчик работает

горводопроводом и канализацией пользуются
Водомер d 25 мм, СД тип № _____

установлен в соответствии с действующими Правилами пользования водопроводом и канализацией в г. Бишкек.

не где после проверки, взамен, дополнительный, новый

В рабочем состоянии принят с показаниями 30593 Через водомер запитано

водоразборных точек: все точки запитаны через раздельный водомер

Пломба Госстандарта имеется. Водомер опломбирован солом пломбой син № 14519

Обводная d = _____ мм, вентиль в закрытом состоянии опломбирован син пломбой син № 14518

Всего _____ пломб, следить за сохранностью пломб.

Горячая вода ТЭЦ _____ счетчик на горячую воду d = _____ мм, контрольные показания _____

Показания водомера передавать с 15 по 20 число каждого месяца по телефону: 56-50-65

Абонент Андреева / ПЭУ «Бишкекводоканал»
Другие лица _____ /
_____ /

07 20-04-40-05



БишкекВодоКанал

Паспорт Водосчетчик

Дата поступления в эксплуатацию

Периодичность поверки прибора: 1 год

Изготовитель	Номер прибора	инв №	Тип или система	Пределы измерения	Цена деления шкалы	Класс и допустимая погрешность
КНР	0453		LXS-25F			± 2%

Перечень основных частей комплекта: _____

Результаты государственной поверки

Дата поверки	Заключение (годен)	Дата поверки	Заключение (годен)	Дата поверки	Заключение (годен)	Дата поверки	Заключение (годен)
29.08.2019	2019 БН						

_____ (наименование организации надзора)

Дата составления договора « _____ » _____

_____ (подпись)

Подпись составителя паспорта: ID 1346556
МКК 211011 13.08.2019.